



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

*Direction départementale de l'Équipement*

*Service des  
Politiques de l'État*

*Unité Accessibilité et  
Sécurité des Constructions*

**NOTICE ACCESSIBILITE « HANDICAPES » DANS LES ERP ET IOP**

<b><u>Rappel des textes :</u></b>  ⇒ Loi n° 2005-102 du 11 février 2005  ⇒ Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 (accessibilité des ERP, des IOP et des BH et modifiant le CCH)  ⇒ Arrêté du 01 août 2006 (fixant les dispositions prises pour l'application des R.111-19 à R. 111-19-3 et R.111-19-6 du CCH)  ⇒ Arrêté du 21 mars 2007 (fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19-8 et R.111-19-11 du CCH)	<b><u>Champ d'application :</u></b>  <input type="checkbox"/> Construction d'ERP neuf <input type="checkbox"/> Création d'ERP par changement de destination avec ou sans travaux (sauf prof. lib.) <input type="checkbox"/> Création d'ERP par changement de destination pour professions libérales <input type="checkbox"/> Extension ou création de surfaces nouvelles dans ERP existant <input checked="" type="checkbox"/> Travaux réalisés à l'intérieur des volumes existants (sauf 5ème cat) <input type="checkbox"/> Travaux réalisés à l'intérieur des volumes existants (5ème cat)
---	---

**THEATRE MUNICIPAL DE COLMAR**

ACTIVITE AVANT TRAVAUX : THEATRE MUNICIPAL DE COLMAR

ACTIVITE APRES TRAVAUX : THEATRE MUNICIPAL DE COLMAR

ADRESSE DU PROJET : 3 RUE UNTERLINDEN, 68000 COLMAR

N° de dossier : \_\_\_\_\_

Catégorie : 2 ème catégorie    Type : L

Indication des niveaux et parties de bâtiments ouvertes aux public : **Partie publique, accès au Vestibule, au Parterre, à la 1<sup>ère</sup> Galerie et à la Salle du Foyer.**

**DESCRIPTIF DES TRAVAUX ENVISAGES :**

Le Théâtre est constitué de deux grandes parties, dénommées dans cette notice selon les termes suivants :

**01. Partie Publique** : cette partie est constituée des deux premiers grands corps de bâtiment à savoir vestibule et salle du foyer pour le premier, salle et balcons pour le deuxième. Ces espaces sont accessibles au public sur trois niveaux :  
- Entrée parvis communiquant au moyen de l'escalier d'entrée avec l'espace billetterie ; puis le vestibule qui distribue l'accès au parterre, ainsi qu'aux escaliers des 1<sup>ère</sup>, 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> Galeries.  
C'est au niveau de ce vestibule qu'existe actuellement un accès PMR par le coté du Théâtre au moyen d'une rampe. Un ascenseur distribue ensuite le parterre et la 1<sup>ère</sup> Galerie depuis le vestibule.  
- Premier niveau : accessible aux PMR par l'escalier 1<sup>ère</sup> Galerie, ce niveau comporte le foyer et la première Galerie donnant l'accès aux balcons  
- Second niveau : accessible par les deux escaliers 2<sup>ème</sup> Galerie, ce niveau comporte la 2<sup>ème</sup> Galerie donnant l'accès aux balcons, non accessible aux PMR  
- Troisième niveau : accessible par les deux escaliers 3<sup>ème</sup> Galerie, ce niveau comporte la 3<sup>ème</sup> Galerie donnant l'accès aux balcons, non accessible aux PMR

L'objectif des travaux de mise en conformité sont les suivants :

- amélioration de la rampe PMR sur la façade latérale du Théâtre coté musée, avec mesures compensatoire et interphonie pour assistance SSIAP
- mise en conformité des escaliers du parvis principal, de l'accès à la billetterie et aux vestiaires
- mise en conformité de l'ensemble des escaliers du Vestibule au Parterre, des escaliers d'accès à la 1<sup>ère</sup> galerie, des

deux cages d'escaliers d'accès à la 2<sup>ème</sup> Galerie, des deux cages d'escaliers d'accès à la 3<sup>ème</sup> Galerie, et de l'escalier d'accès aux sanitaires du sous-sol

- mise en conformité des escaliers de secours latéraux extérieurs, création d'EAS extérieur conforme
- mise en conformité des sanitaires du Parterre, du Sous-sol, de la 1<sup>ère</sup>, 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> Galerie
- modification des passages de portes conformément à la réglementation PMR dans la mesure de la faisabilité technique
- ajout de 2 places PMR au niveau des loges PMR de la 1<sup>ère</sup> Galerie,
- ajout de la signalétique PMR sur les marches présentes dans les balcons de la 1<sup>ère</sup>, 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> Galerie

**02. Partie Administrative** : cette partie est constituée du dernier grand corps de bâtiment.

Elle se dote d'un accès propre à l'administration et aux artistes. Ses niveaux sont composés de bureaux, d'un accès à la scène au niveau 1, ainsi qu'à des loges, les niveaux supérieurs sont constitués de loges, pour finir sur une salle de danse un quatrième niveau.

L'objectif des travaux de mise en conformité sont les suivants :

- installation d'un EPMR pour desservir le niveau d'accès au Rdc, le niveau scène, et le premier niveau de loges
- création de sanitaires PMR au Rdc et sanitaires +douches au R+1
- création d'EAS
- création d'une loge PMR
- modification des passages de portes conformément à la réglementation PMR
- mise en conformité des escaliers principaux du Rdc au R+1 ainsi que ceux de secours extérieurs

L'intervention ne concerne pas les niveaux supérieurs au R+1, ni les niveaux inférieurs au Rdc, conformément aux indications de la MO.

### **L'obligation concernant les ERP et IOP**

Les exigences d'accessibilité des ERP et IOP sont définies par les articles R.111-19 à R.111-19-12 du code de la construction et de l'habitation.

L'article R. 111-19-1 précise :

« Les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, **quel que soit leur handicap.** »

« L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements. »

## DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES E.R.P.

[illegible]

## DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES E.R.P.

[illegible]

## DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES E.R.P.

ARTICLES arrêté du 01/08/06	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION	Dispositions relatives au projet	Avis de l'instructeur
	⇒ interphonie + vidéophonie ..... - raccordement du stationnement adapté au cheminement d'accès à l'entrée du bâtiment ou à l'ascenseur..... ⇒ sans ressaut de plus de 2 cm..... ⇒ cheminement accessible d'au moins 1,40 m..... - pas d'obstacle à l'usager en fauteuil une fois le véhicule garé.....	- Sans objet  - Sans objet - Sans objet - Sans objet  - Sans objet	- - - - -
Art 4 4.1	<b>ACCES A L'ETABLISSEMENT OU L'INSTALLATION</b> <b>1° Repérage</b> - entrées principales du bâtiment : ⇒ éléments architecturaux ou matériaux différents ou visuellement contrastés..... - dispositif d'accès facilement repérable par contraste visuel ou signalétique ( <b>cf. Annexe 3</b> ) et sans zone sombre.....	- <b>Projet, conforme</b>  - <b>Projet, conforme : signalétique mise en place à l'entrée principale sur le parvis</b>	- -
4.2	<b>2° Atteinte et usage</b> - systèmes de communication et dispositifs de commande manuelle ⇒ situés à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou d'un obstacle au fauteuil..... ⇒ situés à une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m..... - système d'ouverture des portes utilisable en position « debout » et « assis »..... - si dispositif de déverrouillage électrique : ⇒ atteinte de la porte et manoeuvre d'ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée..... - signal lié au dispositif d'accès sonore et visuel..... - si contrôle d'accès à l'établissement : ⇒ système de signalement et information au personnel (personnes sourdes...)..... - si absence d'une vision directe des accès : ⇒ appareils d'interphonie munis d'un visiophone .....	<u>Sonnette sur portail + Interphonie SSIAP au départ de la rampe PMR</u>  - <b>Projet, conforme</b> - <b>Projet, conforme</b>  - <b>Projet, conforme</b>  - <b>Projet, conforme</b> - <b>Sans objet</b>  - <b>Sans objet</b>  - <b>Sans objet</b>	- - - - - - - -
Art. 5	<b>ACCUEIL DU PUBLIC</b> - repérage, atteinte et utilisation de tout aménagement d'accueil du public..... - si plusieurs points d'accueil : ⇒ <u>un au moins</u> accessible (mêmes conditions qu'aux valides), prioritairement ouvert et signalé..... - si information strictement sonore au point d'accueil : ⇒ transmission par moyens adaptés ou doublement par une information visuelle..... - éclairage renforcé des espaces de communication..... - utilisation banques d'accueil en position « debout » et « assis ».... - communication visuelle entre les usagers et le personne..... - une partie au moins de l'équipement = ⇒ une hauteur maxi = de 0,80 m.....	- <b>Projet, conforme</b>  - <b>Projet, conforme</b>  - <b>Sans objet</b>  - <b>Existant, conforme</b>  - <b>Projet, conforme</b> - <b>Projet, conforme</b>  - <b>Projet, conforme</b>	- - - - - - -

## DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES E.R.P.

[illegible]

## DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES E.R.P.

[illegible]



## DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES E.R.P.

<b>ARTICLES</b>	<b>RAPPEL DE LA REGLEMENTATION</b>	<b>Dispositions relatives au projet</b>	<b>Avis de l'instructeur</b>
<b>arrêté du 01/08/06</b>			
<b>7.2</b>	⇒ située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m..... - prolongement horizontal de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée ..... - pas d'obstacle au niveau des circulations horizontales..... - continue, rigide et facilement préhensible.....  - différenciée de la paroi support par éclairage particulier ou contraste visuel.....  <b>7-2 – Ascenseurs</b> - tous les ascenseurs doivent être accessibles..... - commandes extérieures et intérieures à la cabine repérables et utilisables ..... - possibilité de prendre appui..... - possibilité de recevoir les informations (mouvements cabine, étages desservis et système d’alarme)..... - conformes à la norme NF EN 81-70 .....  -Obligation d'ascenseur si : ⇒ l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou dépasse 50 personnes..... ⇒ l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n'atteint pas cinquante personnes et que certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.....  ⇒ seuil de 50 personnes porté à 100 personnes pour <u>les établissements d'enseignement</u> .....  -Appareil élévateur :          ⇒ conforme à la norme..... ⇒ pour usage permanent.....	- <b>Projet, conforme</b>  - <b>Projet, conforme</b> - <b>Projet, conforme</b> - <b>Projet, conforme à l'exception de:</b> <b>Dérogation n° 12: Escaliers 3ème Galerie au niveau de la 1ère Galerie</b> <b>Dérogation n° 07: Escaliers 2 ème Galerie niveau parterre et Escaliers 3ème Galerie au niveau de la 1ère Galerie, main courante non continues</b>  - <b>Existant, conforme</b>  - <b>Existant, conforme</b>  - <b>Projet, conforme</b> - <b>Existant, conforme</b>  - <b>Projet, conforme</b> - <b>Existant, conforme</b>  - <b>Existant, conforme</b>  - <b>Existant, conforme</b>  - <b>EPMR de la partie administrative Conforme à la norme NF 81 41 : de type cabine dans gaine fermée.</b> <b>Dimension utile de la cabine 110x140 en service opposé, dans structure auto stable. Vitesse 0.15 m/s. Dessert 3 demi-niveaux.</b> <b>Commandes accessibles hors débattement porte. Manœuvre des portes automatique. Batterie de secours en cas de rupture de courant pour évacuation automatique des personnes.</b> <b>Cf annexe 2, modèle type ou équivalent.</b>  - <b>Projet, conforme</b> - <b>Projet, conforme</b>	- - - - - - - - - - - -
<b>Art 8</b>	<b>TAPIS ROULANTS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES</b> ⇒ doublé par un cheminement non mobile ou par un ascenseur....	- Sans objet	-



## DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES E.R.P.

ARTICLES arrêté du 01/08/06	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION	Dispositions relatives au projet	Avis de l'instructeur
<b>8.1</b>	<b>1° Repérage</b> - signalisation adaptée pour choix entre l'équipement mobile et un autre cheminement accessible .....	-	-
<b>8.2</b>	<b>2° Atteinte et usage</b> ⇒ mains courantes accompagnant le déplacement dépassant d'au moins 0,30 m le départ et l'arrivée..... ⇒ commande d'arrêt d'urgence repérable, accessible et manoeuvrable « debout » comme « assis »..... ⇒ départ et arrivée différenciés par éclairage ou contraste visuel.... ⇒ signal tactile ou sonore à l'arrivée sur la partie fixe.....	- - - - -	- - - - -
<b>Art 9</b>	<b>REVETEMENTS DE SOLS,MURS ET PLAFONDS</b> ⇒ sûrs pour une circulation aisée..... ⇒ pas de gêne visuelle ou sonore .....	- - - -	- - - -
	⇒ dureté suffisante..... ⇒ pas de ressaut de plus de 2 cm.....  - respect des exigences acoustiques (norme <b>NF EN ISO 11 654</b> )... <b>ou</b> - aire d'absorption supérieure ou égale à 25% de la surface au sol...	- - - - -	- - - - -
<b>Art 10</b>	<b>PORTES, PORTIQUES ET SAS</b> - si contraintes liées à la sécurité (portes à tambour, tourniquets) : ⇒ porte adaptée à proximité.....	- Sans objet	-
<b>10.1</b>	<b>1° dimensions</b> - portes principales des locaux de 100 personnes ou plus : ⇒ largeur minimale = 1,40 m. ....	- Existant, conforme	-
	- portes de plusieurs vantaux : ⇒ largeur minimale du vantail utilisé = 0,90 m.....	- <b>Projet, conforme à l'exception de:</b> <b>Dérogation n°6 : Portes sur l'extérieur</b> <b>Dérogation n°10 : Portes d'accès aux places</b>	- - -
	- portes principales locaux de moins de 100 personnes : ⇒ largeur minimale = 0,90 m.....	- <b>Projet, conforme à l'exception de:</b> <b>Dérogation n°11 : Accès au foyer</b> <b>Dérogation n° 13 et 14 : Portes d'accès aux places</b>	- - -
	- portiques de sécurité : ⇒ largeur minimale = 0,80 m.....	- Existant, conforme <b>Dérogation n°6 : Portes sur l'extérieur</b>	- -
	-espace de manoeuvre de porte devant chaque porte sauf celle ouvrant sur un escalier.....	- <b>Projet, conforme à l'exception de:</b> <b>Dérogation n°5 et 15 : Portes d'accès aux sanitaires Hommes et Femmes</b>	- - -
	- à l'intérieur du sas : ⇒ espace de manoeuvre de porte devant chaque porte, hors débattement éventuel de la porte non manoeuvrée.....	- Existant, conforme	- -
	- à l'extérieur du sas : ⇒ espace de manoeuvre de porte devant chaque porte.....	- Existant, conforme	- -
<b>10.2</b>	<b>2° Atteinte et usage</b> - poignées de porte :	- Existant, conforme	- - -

## DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES E.R.P.

ARTICLES arrêté du 01/08/06	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION	Dispositions relatives au projet	Avis de l'instructeur
10.3	<p>⇒ facilement préhensibles et manoeuvrables.....</p> <p>⇒ extrémité située à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou d'un obstacle au fauteuil (sauf portes de sanitaires, douches, cabines non adaptés ou ouvrant uniquement sur un escalier).</p> <p>⇒ effort pour ouvrir la porte inférieur ou égal à <b>50 N</b>.....</p> <p>- porte à ouverture automatique :</p> <p>⇒ durée d'ouverture réglable.....</p> <p>⇒ détection des personnes de toutes tailles.....</p> <p>- signal sonore et lumineux du déverrouillage des portes à ouverture électrique.....</p> <p>- dispositifs liés à la sécurité :</p> <p>⇒ signalement à l'accueil par les personnes mises en difficulté.....</p> <p>⇒ repérage et franchissement de la porte adaptée.....</p> <p>⇒ porte adaptée à proximité.....</p> <p><b>3° Sécurité d'usage</b></p> <p>- repérage des parties vitrées importantes par éléments visuels contrastés.....</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>- Projet, sas d'entrée, signalétique renforcée</b></p>	-
Art 11	<b>LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC, AUX EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE</b>		
	<p>- Plusieurs points d'accueil :</p> <p>⇒ <u>au moins un</u> accessible.....</p> <p>⇒ point d'accueil accessible prioritairement ouvert.....</p>	<p>- <b>Projet, conforme</b></p> <p>- <b>Sans objet</b></p>	-
11.1	<p><b>1° Repérage</b></p> <p>- Equipements, mobilier et dispositifs de commande repérables</p> <p>⇒ éclairage particulier.....</p> <p>⇒ contraste visuel ou tactile.....</p>	<p>- <b>Sans objet</b></p> <p>- <b>Sans objet</b></p>	-
11.2	<p><b>2° Atteinte et usage</b></p> <p>- devant chaque équipement, mobilier, dispositif de commande et de service</p> <p>⇒ espace d'usage 0,80 x 1,30m.....</p> <p>- utilisation au moins d'un équipement utilisable « debout » comme « assis » .....</p> <p>- commande manuelle et lorsque l'utilisation de l'équipement nécessite de voir, lire, entendre, parler</p> <p>⇒ hauteur comprise <u>entre 0,90 m et 1,30 m</u>.....</p> <p>- éléments de mobiliers permettant de lire un document, écrire, utiliser un clavier</p> <p>⇒ face supérieure ≤ 0,80m de hauteur.....</p> <p>⇒ <u>vide de 0,70 x 0,60 x 0,30 m</u> (HxLxP) pour pieds et genoux.....</p> <p>- Guichets d'information ou de vente manuelle sonorisés :</p> <p>⇒ dispositif de sonorisation avec transmission par induction magnétique.....</p> <p>⇒ pictogramme.....</p> <p>- Plusieurs points d'affichage instantané :</p> <p>⇒ doublement information sonore par une information visuelle sur le support.....</p>	<p>- <b>Projet, conforme</b></p> <p>- <b>Projet, conforme</b></p> <p>- <b>Sans objet</b></p> <p>- <b>Sans objet</b></p> <p>- <b>Projet, conforme</b></p> <p>- <b>Projet, conforme</b></p> <p>- <b>Sans objet</b></p> <p>- <b>Sans objet</b></p> <p>- <b>Sans objet</b></p>	-
Art 12	<b>SANITAIRES</b>	<p><i>A noter pour les sanitaires Parterre et 1<sup>ère</sup> Galerie accessibles :</i></p> <p><i>le besoin et maintien du sas d'accès aux sanitaires est motivé par les usagers du Théâtre pour plus</i></p>	-

## DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES E.R.P.

<b>ARTICLES</b> <i>arrêté du 01/08/06</i>	<b>RAPPEL DE LA REGLEMENTATION</b>	<i>Dispositions relatives au projet</i>	<i>Avis de l'instructeur</i>
<b>12.1</b>		d'aisance au niveau de l'utilisation des blocs sanitaires par le public du Théâtre. L'emprise du lavabo sur la zone d'usage de tirage de la porte 140x220 est amoindrie par le fait que le retournement peu se faire sous la vasque sans entrave.	- - -
<b>12.2</b>	<p>- pour chaque niveau accessible avec sanitaire :</p> <p>⇒ au moins un WC aménagé avec lavabo accessible.....</p> <p>⇒ au même emplacement que les autres.....</p> <p>⇒ un WC accessible séparé H/F lorsqu'il existe des WC séparés H/F.....</p> <p>⇒ un lavabo au moins par groupe de lavabos accessibles y compris divers aménagements (miroir, distributeur de savon, sèche-mains...).....</p> <p><b>1° Dimensions</b></p> <p>⇒ espace d'usage (0,80 x 1,30m hors débatement de porte) latéral à la cuvette .....</p> <p>⇒ espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour (Ø1,50m) à l'intérieur du cabinet ou, à défaut, en extérieur devant la porte .....</p> <p><b>2° Atteinte et usage</b></p> <p>⇒ dispositif permettant de refermer la porte derrière soi.....</p> <p>⇒ lave-mains accessible avec plan &gt; à H = 0,85 m.....</p> <p>⇒ hauteur cuvette entre 0,45 m et 0,50 m abattant inclus (sauf WC enfants).....</p> <p>⇒ barre d'appui latérale H entre 0,70 m et 0,80 m à côté de la cuvette.....</p> <p>⇒ commande chasse d'eau accessible et manoeuvrable.....</p> <p>- lavabos accessibles :</p> <p>⇒ vide de 0,70 x 0,60 x 0,30 m (HxLxP) pieds et genoux.....</p> <p>- accessoires divers : porte-savon, séchoirs, ... à H=1,30m.....</p> <p>- si urinoirs disposés en batterie :</p> <p>⇒ positionnés à des hauteurs différentes.....</p>	<p>- <b>Projet, conforme</b></p> <p>- <b>Projet, conforme</b></p> <p>- <b>Projet, conforme</b></p> <p>- <b>Projet, conforme</b></p> <p>- <b>Projet, conforme</b></p> <p>- <b>Projet, conforme</b></p> <p>- <b>Projet, conforme partie administration</b></p> <p>- <b>Dérogation n°16 : Diamètre 145 dans existant</b></p> <p>- <b>Projet, conforme</b></p> <p>- <b>Projet, conforme</b></p> <p>- <b>Projet, conforme</b></p> <p>- <b>Projet, conforme</b></p> <p>- <b>Projet, conforme</b></p> <p>- <b>Sans objet</b></p>	- - - - - - - - - - - - - - -
<b>Art 13</b>	<b>SORTIES</b> - repérables de tout point directement ou par signalisation adaptée, atteintes et utilisables ..... - sans confusion les issues de secours.....	<p>- <b>Existant, conforme</b></p> <p>- <b>Existant, conforme</b></p>	- -
<b>Art 14</b>	<b>ECLAIRAGE</b> - pas de gêne visuelle..... - Valeurs d'éclairement : ⇒ 20 lux pour cheminement extérieur..... ⇒ 200 lux au droit des postes d'accueil..... ⇒ 100 lux pour des circulations intérieures horizontales..... ⇒ 150 lux pour les escalier et équipements mobiles..... ⇒ 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement..... ⇒ 20 en tout autre point des parcs de stationnement..... - si temporisation : ⇒extinction progressive.....	<p>- <b>Existant, conforme</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	- - - - - - - - -

## DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES E.R.P.

ARTICLES arrêté du 01/08/06	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION	Dispositions relatives au projet	Avis de l'instructeur
	- si détection de présence : ⇒ couverture de l'espace concerné..... ⇒ chevauchement des zones de détection successives..... - pas d'éblouissement ni de reflets (usagers et signalétique).....	- - -	- - -
<b>Art 15</b>	<b>DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TYPES D'ETABLISSEMENTS</b> - obligations supplémentaires pour certains ERP, IOP et équipements (cf. Articles 16 à 19)		
<b>Art 16</b>	<b>ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS</b> ⇒ cheminement praticable jusqu'à l'emplacement accessible ..... ⇒ dégagement dans les restaurants et salles polyvalentes sans aménagement spécifique.....	<b>- Existant, conforme</b>  <b>- Sans objet</b>	- -
<b>16.1</b>	<b>1° Nombre de places réservées</b> ⇒ au moins 2 jusqu'à 50 places - + 1 par tranche de 50 places .....	<b>- Projet, conforme : total de 12 places PMR pour un effectif public de 544 personnes (cf annexe 1)</b>	- -
<b>16.2</b>	⇒ au-delà de 1000 places, nombre fixé par arrêté municipal (toujours supérieur à 20).....		- -
<b>16.3</b>	<b>2° Caractéristiques dimensionnelles</b> - emplacement = <u>espace d'usage</u> 0,80 x 1,30 m..... - cheminement d'accès = idem circulations intérieures.....  <b>3° Répartition</b> - places adaptées réparties en fonction des différentes catégories de places offertes au public.....	<b>- Projet, conforme</b> <b>- cf circulations intérieures horizontales</b>  <b>- Existant, conforme</b>	-
<b>Art 17</b>	<b>ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX D'HEBERGEMENTS</b> - hôtels, locaux à sommeil, hôpitaux et internats	<b>- Sans objet</b>	
<b>17.1</b>	<b>1° Nombre minimal de chambres adaptées :</b> ⇒ 1 chambre si pas plus de 20 chambres..... ⇒ 2 chambres pas plus de 50 chambres..... ⇒ 1 chambre supplémentaire par tranche de 50 chambres..... ⇒ toutes les chambres adaptées pour établissements personnes âgées ou personnes avec handicap moteur.....  - si ascenseur ⇒ répartition chambres adaptées aux différents niveaux.....	- - - - - -	- - - - - -
<b>17.2</b>	<b>2° Caractéristiques dimensionnelles</b> - chambre adaptée - lit de 1,40 m × 1,90 m (hors déb't de porte) ..... ⇒ espace libre rotation Ø 1,50 m..... ⇒ 1 passage d'au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit, ou un passage d'au moins 1,20 m sur les deux grands cotés du lit et un passage d'au moins 0,90m sur le petit côté du lit.....  - si règles d'occupation = 1 personne par chambre ⇒ lit de 0,90 m × 1,90 m..... - si lit fixé au sol ⇒ hauteur plan de couchage entre 0,40 m et 0,50 m du sol.....  - cabinet de toilette :	- - - - - - - -	- - - - - - -

## DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES E.R.P.

[illegible]

## DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES E.R.P.

<b>ARTICLES</b> <i>arrêté du 01/08/06</i>	<b>RAPPEL DE LA REGLEMENTATION</b>	<b>Dispositions relatives au projet</b>	<b>Avis de l'instructeur</b>
	⇒ vision debout comme assis.....	- <b>Existant, conforme</b>	-
	⇒ approche à moins de 1 m.....	- <b>Existant, conforme</b>	-
	Lisibilité des informations :		
	⇒ fortement contrastées.....	- <b>Existant, conforme</b>	-
	⇒ hauteur des caractères.....	- <b>Existant, conforme</b>	-
	Compréhension		
	⇒ icônes et pictogrammes normalisés lorsqu'ils existent.....	- <b>Existant, conforme</b>	-

Etablie le,

Signature du Maître d'ouvrage,

Signature du Maître d'oeuvre,



Maude Thiébaud Architecte

**CONCLUSIONS DE L'INSTRUCTEUR :**

**Cadre réservé à l'administration**